## LEGENDA

- projektovaný samonosný optický kábel osadený na existujúce stĺpy VN vedenia
- existujúce VN vonkajšie vedenie
- existujúce NN vonkajšie vedenie
- projektovaný podperný bod VN (náhrada za pôvodný stĺp)
- projektovaný podperný bod NN (náhrada za pôvodný stĺp)
- existujúci podperný bod určený na demontáž
- vzdialenosť projektovaného podperného bodu od demontovaného v metroch
- existujúci podperný bod VN
- existujúci podperný bod NN
- TS - existujúca stožiarová trafostanica
- JB - jednoduchý betónový stožiar
- DB - dvojitý betónový stožiar
- MR - mrežový (priehradový) stožiar
- A1/A2/A3/A4 - obojstranná konzola na mrežový stožiar
- JK - jednoduchý kotevný záves
- DK - dvojitý kotevný záves
- PI - podperný izolátor kompozitný
- LK - ľahká konzola
- TK - ťažká konzola
- OK - odbočná konzola
- delta A2 - nosná konzola s usporiadaním vodičov do trojuholníka zosilnená (1-záves)
- delta A4 - nosná konzola s usporiadaním vodičov do trojuholníka zosilnená (2-záves)
- výstražná tabuľka
- úsekový odpojovač (osadený na stĺpe)

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : I1 (VN)
ZNEČISTENIE OBLASTI: malé - Z I

VN: 3 ~ 22 kV 50 Hz

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VN (STN EN 61936-1, STN EN 50522):
- ochrana pred dotykom živých častí - umiestnením mimo dosahu
- ochrana pred dotykom neživých častí - uzemnením

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vypracoval: | Ing. Stanislav Počuch | ENERPRO s.r.o. | |
| Projektant: | Ing. Stanislav Počuch | | |
| Investor: | Východoslovenská distribučná, a.s. | Čís.zak.: | IP12005 |
| Miesto: | k.ú. JAMNÍK, DOMAŇOVCE, DANIŠOVCE, ODORÍN, MARKUŠOVCE, LIESKOVANY | Stupeň: | PDR |
| Stavba: | JAMNÍK-DOMAŇOVCE-DANIŠOVCE-ODORÍN-MARKUŠOVCE -LIESKOVANY - úprava V201 a V444 (AF4-OPT) | Dátum: | 1/2024 |
| | | Formát: 6xA4 | Číslo výkr.: V4 |
| Objekt: | | Mierka: 1:2 000 | |
| Obsah: | Situácia Lieskovany - Odorín | | |